

Нормы освещенности улиц, дорог и площадей

№	Освещаемые объекты	Средняя освещенность Еср, лк не менее	Распределение освещенности Емин / Еср не менее
Магистральные дороги и улицы общегородского значения. Класс дороги - А			
1	А1. Автомагистрали, федеральные и транзитные трассы, основные магистрали города (за пределами центра города) - с пропускной способностью более 10 000 ед/ч	30	0,35
2	А2. Прочие федеральные дороги и основные улицы (за пределами центра города) - с пропускной способностью 7 000 - 9 000 ед/ч	20	0,35
3	А3. Центральные магистрали, связующие улицы с выходом на магистрали А1 (в центре города) - с пропускной способностью 4 000 - 7 000 ед/ч	20	0,35
4	А4. Основные исторические проезды центра, внутренние связи центра (в центре города) - с пропускной способностью 3 000 - 5 000 ед/ч	20	0,35
Магистральные дороги и улицы районного значения. Класс дороги - Б			
5	Б1. Основные дороги и улицы города районного значения (за пределами центра города) - с пропускной способностью 3 000 - 5 000 ед/ч	20	0,35
6	Б2. Основные дороги и улицы города районного значения (в центре города) - с пропускной способностью 2 000 - 5 000 ед/ч	15	0,35
Улицы и дороги местного значения. Класс дороги - В			
7	В1. Транспортные и пешеходные связи в пределах жилых районов и выход на магистрали, кроме улиц с непрерывным движением (жилая застройка за пределами центра города) - с пропускной способностью 1 500 - 3 000 ед/ч	15	0,25
8	В2. Транспортные и пешеходные связи в жилых микрорайонах и выход на магистрали (жилая застройка в центре города) - с пропускной способностью 1 500 - 3 000 ед/ч	10	0,25
9	В3. Транспортные связи в пределах производственных и коммунально-складских зон (в городских промышленных, коммунальных и складских зонах) - с пропускной способностью 500 - 2 000 ед/ч	6	0,25
10	Обособленный трамвайный путь Обособленный трамвайный путь	10	
Улицы и дороги сельских поселений			
11	Главные улицы, площади общественных и торговых центров	10	
12	Основные улицы в жилой застройке	6	
13	Второстепенные (переулки) улицы в жилой застройке	4	
14	Поселковые дороги, проезды на территории садовых товариществ и дачных кооперативов	2	

Нормы освещенности автозаправочных станций (АЗС) и стоянок.

№	Освещаемые объекты	Средняя освещенность Еср, лк не менее
Автозаправочные станции		
1	Подъездные пути с дорог категории А и Б	15
2	Подъездные пути с дорог категории В	10
3	Места заправки и слива нефтепродуктов	20
4	Остальная территория, имеющая проезжую часть	10
Стоянки, площадки для хранения подвижного состава		

- 5 Открытые стоянки на улицах всех категорий, а также платные вне улиц, открытые стоянки в микрорайонах проезды между рядами гаражей боксового типа 6

Нормы освещенности пешеходных пространств.

№	Освещаемые объекты	Средняя освещенность Еср, лк не менее	Распределение освещенности Емин / Еср не менее
1	П1. Площадки перед входами культурномассовых, спортивных, развлекательных и торговых объектов	20	0,3
2	П2. Главные пешеходные улицы исторической части города и основных общественных центров административных округов, непроезжие и предзаводские площади, площадки посадочные, детские и отдыха	10	0,3
3	П3. Пешеходные улицы, главные и вспомогательные входы парков, санаториев, выставок и стадионов	6	0,2
4	П4. Тротуары отделенные от проезжей части дорог и улиц, основные проезды микрорайонов, подъезды, проходы и центральные аллеи детских, учебных и лечебно-оздоровительных учреждений	4	0,2
5	П5. Второстепенные проезды на территориях микрорайонов, хозяйственные площадки на территориях микрорайонов, боковые аллеи и вспомогательные входы общегородских парков и центральные аллеи парков административных округов	2	0,1
6	П6. Боковые аллеи и вспомогательные входы парков административных округов	1	0,1

Нормы освещенности подземных и надземных пешеходных переходов.

№	Освещаемые объекты	Средняя освещенность Еср, лк не менее	Распределение освещенности Емин / Еср не менее
1	Проходы подземных пешеходных переходов и тоннелей	75	0,3
2	Лестницы и пандусы подземных пешеходных переходов и тоннелей	45	0,3
3	Открытые пешеходные мостики	10	0,3
4	Проходы надземных пешеходных переходов с прозрачными стенами и потолком или застекленными стеновыми проемами	75	0,3
5	Лестничные сходы, съезды и смотровые площадки надземных пешеходных переходов с прозрачными стенами и потолком или застекленными стеновыми проемами	50	0,3

Нормы освещенности входов в здания.

№	Освещаемые объекты	Средняя освещенность Еср, лк не менее
1	Площадка основного входа	6
2	Площадка запасного и технического входа	4
3	На пешеходной дорожке длиной 4 м у основного входа в здание	4

Аварийное освещение эвакуационных путей.

№	Освещаемые объекты	Средняя	Распределение
		освещенность	освещенности
		Еср, лк	Емин / Еср
		не менее	не менее
1	Пути эвакуации шириной до 2 м	1	0,025
2	Пути эвакуации зон повышенной опасности	15	0,1
3	Эвакуационное освещение больших площадей	0,5	0,025

Дежурное и охранное освещение.

№	Освещаемые объекты	Средняя
		освещенность
		Еср, лк
		не менее
1	Охранное освещение (при отсутствии специальных технических средств)	0,5

Нормы освещенности помещений административных зданий (министерства, ведомства, комитеты, муниципалитеты, управления, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения и т.п.)

№	Освещаемые объекты	Средняя
		освещенность
		Еср, лк
		не менее
1	Кабинеты и рабочие комнаты, офисы. (на столах, Г-0.8).	300
2	Проектные залы и комнаты, конструкторские, чертежные бюро. (на столах, Г-0.8).	500
3	Помещения для посетителей, экспедиции. (на столах, Г-0.8).	300
4	Читальные залы. (на столах, Г-0.8).	400
5	Читательские каталоги. (на фронте картотек, В-1.0).	200
6	Книгохранилища и архивы, помещения фонда открытого доступа. (на стелажах, В-1.0).	75
7	Помещения для ксерокопирования. (на столах, Г-0.8).	300
8	Переплетно-брошюровочные помещения. (на столах, Г-0.8).	300
9	Макетные, столярные и ремонтные мастерские. (на столах, Г-0.8).	300
10	Компьютерные залы. (на столах, Г-0.8).	400
11	Конференц-залы, залы заседаний. (на столах, Г-0.8).	200
12	Рекреации, кулуары, фойе. (на полу, Г-0,0)	150
13	Лаборатории: органической и неорганической химии, термические, физические, спектрографические, стилметрические, фотометрические, микроскопные, рентгеноструктурного анализа, механические и радиоизмерительные, электронных устройств, препаративные. (на столах, Г-0.8).	400
14	Аналитические лаборатории. (на столах, Г-0.8).	500

Нормы освещенности банковских и страховых учреждений

№	Освещаемые объекты	Средняя
		освещенность
		Еср, лк
		не менее
1	Операционный зал, кредитная группа, кассовый зал. (на столах, Г-0.8).	400
2	Помещения отдела инкассации, инкассаторная. (на столах, Г-0.8).	300

3	Депозитарий, предкладовая, кладовая ценностей. (на столах, Г-0.8).	200
4	Серверная, помещения межбанковских электронных расчетов. (на столах, Г-0.8).	400
5	Помещение изготовления, обработки идентификационных карт. (на столах, Г-0.8).	400
6	Сейфовая. (на столах, Г-0.8).	150
7	Помещения для обслуживания физических лиц. (на столах, Г-0.8).	300

Нормы освещенности учреждений общего образования, начального, среднего и высшего специального образования

№	Освещаемые объекты	Средняя освещенность Еср, лк не менее
1	Классные комнаты, аудитории, учебные кабинеты, лаборатории общеобразовательных школ, школ-интернатов, среднеспециальных и профессионально-технических учреждений. (на доске).	500
2	Классные комнаты, аудитории, учебные кабинеты, лаборатории общеобразовательных школ, школ-интернатов, среднеспециальных и профессионально-технических учреждений. (на столах, Г-0.8).	400
3	Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории техникумов и высших учебных заведений. (на столах, Г-0.8).	400
4	Кабинеты информатики и вычислительной техники. (на столах, Г-0.8).	400
5	Кабинеты технического черчения и рисования. (на столах, Г-0.8).	500
6	Лаборатории при учебных кабинетах. (на столах, Г-0.8).	400
7	Мастерские по обработке металлов и древесины. (на столах, Г-0.8).	300
8	Кабинеты обслуживающих видов труда. (на столах, Г-0.8).	400
9	Спортивные залы. (на полу, Г-0,0).	200
10	Спортивные залы. (на уровне 2.0 м от пола).	75
11	Крытые бассейны. (на поверхности воды).	150
12	Актовые залы, киноаудитории. (на полу, Г-0.)	200
13	Эстрады актовых залов. (на полу, Г-0,0)	300
14	Кабинеты и комнаты преподавателей. (на столах, Г-0.8).	300
15	Рекреации. (на полу, Г-0,0)	150

Нормы освещения учреждений досугового назначения

№	Освещаемые объекты	Средняя освещенность Еср, лк не менее
1	Залы многоцелевого назначения. (Г-0.8).	400
2	Зрительные залы театров, концертные залы. (Г-0.8).	300
3	Зрительные залы клубов, клуб-гостиная, помещение для досуговых занятий, собраний, фойе театров. (Г-0.8).	200
4	Выставочные залы. (Г-0.8).	200
5	Зрительные залы кинотеатров. (Г-0.8).	75
6	Фойе кинотеатров, клубов. (на полу, Г-0,0).	150
7	Комнаты кружков, музыкальные классы. (Г-0.8).	300
8	Кино-, звуко- и светоаппаратные. (Г-0.8).	150

Нормы освещения детских дошкольных учреждений

№	Освещаемые объекты	Средняя освещенность
---	--------------------	----------------------

		Еср, лк не менее
1	Приемные. (на полу, Г-0,0).	200
2	Раздевальные. (на полу, Г-0,0).	300
3	Групповые, игральные. (на полу, Г-0,0).	400
4	Комнаты музыкальных и гимнастических занятий, столовые. (на полу, Г-0,0).	400
5	Спальные. (на полу, Г-0,0).	100
6	Изоляторы, комнаты для заболевших детей. (на полу, Г-0,0).	200
7	Медицинский кабинет. (Г-0.8).	300

Нормы освещения санаториев, домов отдыха, пансионатов

№	Освещаемые объекты	Средняя освещенность Еср, лк не менее
1	Палаты, спальные комнаты. (на полу, Г-0,0).	100
2	Классные комнаты детских санаториев. (на полу, Г-0,0).	500

Нормы освещения физкультурно-оздоровительных учреждений

№	Освещаемые объекты	Средняя освещенность Еср, лк не менее
1	Залы спортивных игр. (на полу, Г-0,0).	200
2	Залы спортивных игр. (на высоте 2 м, В-2.0).	75
3	Зал бассейна. (на поверхности воды).	150
4	Залы аэробики, гимнастики, борьбы. (на полу, Г-0,0).	200
5	Кегельбан. (на полу, Г-0,0).	200

Нормы освещения предприятий общественного питания

№	Освещаемые объекты	Средняя освещенность Еср, лк не менее
1	Обеденные залы ресторанов, столовых. (Г-0.8).	200
2	Раздаточные. (Г-0.8).	200
3	Горячие цеха, холодные цеха, доготовочные и заготовочные цехи. (Г-0.8).	200
4	Моечные кухонной и столовой посуды, помещения для резки хлеба. (Г-0.8).	200

Нормы освещения магазинов

№	Освещаемые объекты	Средняя освещенность Еср, лк не менее
1	Торговые залы магазинов: книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро-, радиотоваров, продовольствия без самообслуживания. (Г-0.8).	300

2	Торговые залы продовольственных магазинов с самообслуживанием. (Г-0,8).	400
3	Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спортивных товаров, стройматериалов, электробытовых машин, игрушек и канцелярских товаров. (Г-0,8).	200
4	Примерочные кабины. (В-1,5).	300
5	Помещения отделов заказов, бюро обслуживания. (Г-0,8).	200
6	Помещения главных касс. (Г-0,8).	300

Нормы освещения предприятий бытового обслуживания населения

№	Освещаемые объекты	Средняя освещенность Еср, лк не менее
1	Бани - ожидальные-остывочные. (Г-0,8).	150
2	Бани - раздевальные, моечные, душевые, парильные. (на полу, Г-0,0).	75
3	Бани - бассейны. (на полу, Г-0,0).	100
4	Парикмахерские. (Г-0,8).	400
5	Фотографии: салоны приема и выдачи заказов. (Г-0,8).	200
6	Фотографии: съемочный зал фотоателье. (Г-0,8).	100
7	Фотолаборатории. (Г-0,8).	400
8	Прачечные: отделения приема и выдачи белья. (Г-0,8).	200
9	Прачечные: стиральные отделения, стирка, приготовления растворов, хранение стиральных материалов. (Г-0,8).	200
10	Прачечные: сушильно-гладильные отделения (механические). (Г-0,8).	200
11	Прачечные: сушильно-гладильные отделения (ручные). (Г-0,8).	300
12	Прачечные: отделения разборки и упаковки белья. (Г-0,8).	200
13	Прачечные: починка белья. (Г-0,8).	750
14	Прачечные с самообслуживанием. (на полу, Г-0,0).	200
15	Ателье химической чистки одежды: салон приема и выдачи одежды, помещения химической чистки. (Г-0,8).	200
16	Ателье химической чистки одежды: отделения выведения пятен. (Г-0,8).	500
17	Ателье химической чистки одежды: помещения для хранения химикатов. (Г-0,8).	50
18	Ателье изготовления и ремонта одежды и трикотажных изделий: пошивочные цехи, закройные отделения, отделения ремонта одежды. (на столах, Г-0,8).	750
19	Ателье изготовления и ремонта одежды и трикотажных изделий: отделения подготовки прикладных материалов. (Г-0,8).	300
20	Ателье изготовления и ремонта одежды и трикотажных изделий: отделения ручной и машинной вязки. (Г-0,8).	500
21	Ателье изготовления и ремонта одежды и трикотажных изделий: утюжные, декатировочные. (Г-0,8).	300
22	Пункты проката: помещения для посетителей. (Г-0,8).	200
23	Пункты проката: кладовые. (Г-0,8).	150
24	Ремонтные мастерские: изготовление и ремонт головных уборов, скорняжные работы. (Г-0,8).	2000/750
25	Ремонтные мастерские: ремонт обуви, галантереи, металлоизделий, изделий из пластмассы, бытовых электроприборов. (Г-0,8).	2000/300
26	Ремонтные мастерские: ремонт часов, ювелирные и граверные работы. (Г-0,8).	3000/300
27	Ремонтные мастерские: ремонт фото-, кино-, радио- и телеаппаратуры. (Г-0,8).	2000/200
28	Студии звукозаписи: помещения для записи и прослушивания, фонотеки. (Г-0,8).	200

Нормы освещения гостиницы

№	Освещаемые объекты	Средняя освещенность Еср, лк не менее
1	Бюро обслуживания, помещения дежурного и обслуживающего персонала. (Г-0,8).	200
2	Гостиные, номера. (на полу, Г-0,0).	150

Нормы освещения жилых домов

№	Освещаемые объекты	Средняя освещенность Еср, лк не менее
1	Жилые комнаты, Жилые помещения, Жилые комнаты общежитий, Кухни, кухни-столовые (на полу, Г-0,0).	150
2	Внутриквартирные коридоры, холлы, ванные, уборные. (на полу, Г-0,0).	50
3	Общедомовые помещения: помещения консьержа. (на полу, Г-0,0).	150
4	Общедомовые помещения: вестибюли, кладовые, подсобные (на полу, Г-0,0).	30
5	Общедомовые помещения: поэтажные коридоры и лифтовые холлы, лестницы и лестничные площадки. (на полу, Г-0,0).	20
5	Общедомовые помещения: Гардеробные (Г-0,0)	75
5	Общедомовые помещения: Сауна, раздевалки (Г-0,0)	100
5	Общедомовые помещения: Бассейн(Г-0,0 Г-поверхность воды)	200
5	Общедомовые помещения: Тренажерный зал (Г-0,0)	200
5	Общедомовые помещения: Биллиардная (Г-0,8)	300
6	Детские. (на полу, Г-0,0).	200

Нормы освещения вспомогательных зданий и помещений

№	Освещаемые объекты	Средняя освещенность Еср, лк не менее
1	Санитарно-бытовые помещения: умывальники, уборные, курительные. (на полу, Г-0,0).	75
2	Санитарно-бытовые помещения: душевые, гардеробные, помещения для сушки одежды и обуви, помещения для обогрева работающих. (на полу, Г-0,0).	50
3	Здравпункты: ожидальные, регистратура, комнаты дежурного персонала. (Г-0,8).	200
4	Здравпункты: кабинеты врачей, перевязочные. (Г-0,8).	300
5	Здравпункты: процедурные кабинеты. (Г-0,8).	500

Нормы освещения аптек

№	Освещаемые объекты	Средняя освещенность Еср, лк не менее
1	Ассистентская, асептическая, аналитическая, фасовочная, заготовочная концентратов и полуфабрикатов, контрольно- маркировочная. (Г-0,8).	500
2	Рецептурный отдел, отделы ручной продажи, оптики, готовых лекарственных средств. (Г-0,8).	300
3	Помещения хранения лекарственных и перевязочных средств, посуды. (Г-0,8).	150
4	Помещение хранения кислот, дезинфекционных средств, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. (Г-0,8).	75
5	Площадь для посетителей в зале обслуживания, стерилизационная, моечная	200
5	Кладовая тары. (Г-0,8).	50

Нормы освещения вокзалов

№	Освещаемые объекты	Средняя освещенность Еср, лк не менее
1	Залы ожидания, операционные, кассовые залы, билетные багажные кассы, отделение связи,	300

	операторская, диспетчерская. (Г-0,8).	
2	Вычислительный центр. (Г-0,8).	400
3	Распределительные залы, вестибюли. (на полу, Г-0,0).	150
4	Комнаты матери и ребенка, длительного пребывания пассажиров. (на полу, Г-0,0).	200

Нормы освещения территорий парков, стадионов и выставок

№	Освещаемые объекты	Средняя освещенность Еср, лк не менее
1	Главные входы: общегородские парки. (Г-0,0).	6
2	Главные входы: сады административных округов. (Г-0,0).	4
3	Главные входы: стадионы и выставки. (Г-0,0).	10
4	Вспомогательные входы: общегородские парки. (Г-0,0).	2
5	Вспомогательные входы: сады административных округов. (Г-0,0).	1
6	Вспомогательные входы: стадионы и выставки. (Г-0,0).	6
7	Центральные аллеи: общегородские парки. (Г-0,0).	4
8	Центральные аллеи: сады административных округов. (Г-0,0).	2
9	Центральные аллеи: стадионы. (Г-0,0).	6
10	Центральные аллеи: выставки. (Г-0,0).	10
11	Боковые аллеи: общегородские парки. (Г-0,0).	2
12	Боковые аллеи: сады административных округов. (Г-0,0).	1
13	Боковые аллеи: стадионы. (Г-0,0).	4
14	Боковые аллеи: выставки. (Г-0,0).	6
15	Площадки массового отдыха, площадки перед входами в театры, кинотеатры, выставочные павильоны и на открытые эстрады; площадки для настольных игр: общегородские парки и сады административных округов. (Г-0,0).	10
16	Площадки массового отдыха, площадки перед входами в театры, кинотеатры, выставочные павильоны и на открытые эстрады; площадки для настольных игр: выставки. (Г-0,0).	20
17	Зоны отдыха на территориях выставок. (Г-0,0).	10

Нормы освещения Учреждений здравоохранения (больницы, поликлиники, хосписы, медицинские центры, центры санитарно-эпидемиологической службы, станции скорой и неотложной медицинской помощи, молочные кухни)

№	Освещаемые объекты	Средняя освещенность Еср, лк не менее
Операционный блок, реанимационный зал, перевязочные, родовые отделения		
1	Операционная, помещения гипотермии(Г-0,8)	400
2	Родовая, диализационная, реанимационные залы, перевязочные (Г-0,8)	500
3	Кабинет ангиографии (Г-0,8)	500
4	Предоперационная (Г-0,8)	300
5	Монтажные аппаратов искус-ственного кровообращения, искусственной почки и т.д. (Г-0,8)	400
6	Помещение хранения крови (Г-0,8)	200
7	Помещение хранения и приготовления гипса (Г-0,8)	75
Кабинеты врачей		
1	Кабинеты хирургов, акушеров, гинекологов, травматологов, педиатров, инфекционистов, дерматологов, аллергологов, стоматологов; смотровые, приемно-	500

	смотровые боксы (Г-0,8)	
2	Кабинеты врачей в амбулаторно-поликлинических учреждениях, не приведенные выше (Г-0,8)	300
3	Темные комнаты Офтальмологов (Г-0,8)	20
Отделения функциональной диагностики и восстановительного лечения		
1	Кабинеты функциональной диагностики, эндоскопические кабинеты (Г-0,8)	300
2	Фотарии, кабинеты физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры, (Г-0,8)	200
3	Кабинеты:	
	а) рентгенобронхоскопии и лапароскопии	200
	б) гидротерапии, лечебные ванны, душевые залы	200
	в) трудотерапии	300
	г) для лечения сном (Г-0,8)	50
4	Помещения подготовки парафина, озокерита, обработки прокладок, стирки и сушки простыней, холстов, брезентов, регенерации грязи (Г-0,8)	75
Рентгеновское отделение		
1	Рентгенодиагностический кабинет (Г-0,8)	50
2	Кабинеты флюорографии, рентгеновских снимков (Г-0,8)	200
3	Кабинеты для раздевания (Г-0,8)	75
Радиологическое отделение		
1	Радиометрическая, дозиметрическая, кабинеты терапии излучениями высоких энергий, сканнерная (Г-0,8)	300
2	Кабина гамма-терапии (Г-0,8)	400
3	Конденсаторная (Г-0,8)	75
4	Хранилище радиоактивных веществ (Г-0,8)	150
5	Помещение хранения радиоактивных выделений и выдержки радиоактивных отходов (Г-0,8)	75
Палаты		
1	Палаты: детских отделений, для новорожденных; интенсивной терапии, послеоперационные, палаты матери и ребенка (Г-0,0)	200
2	Прочие палаты и спальни (Г-0,0)	100
3	Приемные фильтры и боксы (Г-0,0)	100
Лаборатории медицинских учреждений		
1	Помещения приема, выдачи и регистрации анализов (Г-0,8)	200
2	Лаборатории проведения анализов, кабинеты серологических исследований, колориметрические (Г-0,8)	500
3	Препараторские, лаборантские общеклинических, гематологических, биохимических, бактериологических, гистологических и цитологических лабораторий, кабинеты взятия проб, цитологических исследований, коагулографии, фотометрии весовая, термостатная, средоварная, помещение для окраски проб, центрифужная (Г-0,8)	300
4	Комната хранения реактивов и лаборантской посуды (Г-0,8)	100
5	Кабинеты с кабинами зондирования и взятия желудочного сока (Г-0,8)	200
6	Стеклодувная (Г-0,8)	200
7	Помещения зубных техников, гипсовые, полимеризационные (Г-0,8)	500
8	Термостатная, Стерилизационная (Г-0,8)	200
Стерилизационные помещения и дезинфекционные помещения		
1	Стерилизационная-автоклавная, помещение приема и хранения материалов (Г-0,8)	200
2	Помещение подготовки инструментов (Г-0,8)	200
3	Помещение ремонта и заточки инструментов (Г-0,8)	300
4	Помещение дезинфекционных камер (Г-0,8)	75
5	Помещение для хранения дезинфекционных средств (Г-0,8)	50
Патологоанатомическое отделение		
1	Секционная (Г-0,8)	400
2	Предсекционная, фиксационная (Г-0,8)	200
3	Помещение для одевания трупов, траурный зал (Г-0,8)	200
4	Помещения хранения трупов, похоронных принадлежностей (Г-0,8)	50
ФГУЗ и центры гигиены и эпидемиологии		
1	Диспетчерские, помещения хранения и выдачи готовых приманок, фасовочные, выдачи дезинфекционных средств и бактериальных препаратов (Г-0,8)	200
2	Помещение хранения биологических, лечебных, диагностических препаратов, реактивов, дезинфицирующих средств, кислот (Г-0,8)	100
3	Помещения хранения дезинфекционной аппаратуры, инвентаря, белья (Г-0,8)	100
4	Комнаты гельминтологов, этномологов, вирусологов, бактериологов, лаборантские, химические, биохимические лаборатории, серологические, боксы, препараторские (Г-0,8)	400
5	Радиологические, радиохимические, помещения спектроскопии и полярографии,	300

	лабора-тории акустики, вибрации, электромагнитных полей, физиологии труда, средова- рочные с боксами, термитные (Г-0,8)	
6	Моечные (Г-0,8)	300
7	Помещения взятия проб (Г-0,8)	300
8	Боксы серологических исследований особо опасных инфекций (Г-0,8)	500
9	Комнаты зоопаразитологов (Г-0,8)	300
10	Биопробная, помещения хранения питательных сред (Г-0,8)	200
11	Помещения дезкамер, стерильные цехи (Г-0,8)	200
12	Помещения сжигания трупов животных и отходов (Г-0,8)	75
Виварий		
1	Виварий. Помещения для содержания животных (Г-0,8)	400
Станции скорой и неотложной медицинской помощи		
1	Диспетчерская (Г-0,8)	300
2	Помещение радиопоста (Г-0,8)	200
3	Помещение хранения ящиков выездных бригад (Стеллажи, В-1,0)	75
4	Помещения текущего запаса медикаментов (Г-0,8)	200
5	Комната выездных бригад (Г-0,8)	200
Молочные кухни, раздаточные пункты		
1	Помещения фильтрации и разлива (Г-0,8)	300
2	Остывочная (Г-0,8)	100
3	Помещения приготовления и фасовки продуктов (Г-0,8)	300
4	Прием и хранение посуды раздаточная (Г-0,8)	200
Прочие помещения лечебных учреждений		
1	Процедурная, Манипуляционная (Г-0,8)	500
2	Кабинеты, посты медицинских сестер (Г-0,8)	300
3	Комнаты дневного пребывания, бесед с врачом, кормления детей (Г-0,8)	200
4	Аппаратная (пульт управления) рентгеновских, радиологических и прочих отделений, помещения мытья, стерилизации сортировки и хранения, бельевые (Г-0,8)	200
5	Регистратура (Г-0,8)	200
6	Коридоры медицинских учреждений (Г-0,8)	150
7	Помещения и места хранения переносной аппаратуры, каталог (Г-0,8)	75
8	Веранды (Г-0,8)	100

Нормы освещенности на Прочие помещения производственных, вспомогательных и общественных зданий

№	Освещаемые объекты	Средняя освещенность Еср, лк не менее
1	Вестибюли и гардеробные уличной одежды: а) в вузах, школах, общежитиях, гостиницах и главных театрах, клубах, входах в крупные промышленные предприятия и общественные здания (Пол) б) в прочих промышленных, вспомогательных и общественных зданиях (Пол) в) вестибюли в жилых зданиях (Пол)	150 75 30
2	Лестницы: а) главные лестничные клетки общественных, производственных и вспомогательных зданий (Пол, площадки, ступени) б) лестничные клетки жилых зданий (Пол) в) остальные лестничные клетки (Пол)	100 10 50
3	Лифтовые холлы: а) в общественных, производственных и вспомогательных зданиях (Пол) б) в жилых зданиях (Пол)	75 20
4	Коридоры и проходы: а) главные коридоры и проходы (Пол) б) поэтажные коридоры жилых зданий (Пол) в) остальные коридоры (Пол)	75 20 50
5	Машинные отделения лифтов и помещения для фреоновых установок (Г-0,8)	30
6	Чердаки (Г-0,0, пол)	20